






осадков			
наружный водосток			отсутствует
водоотводящие лотки и отводы от здания			отсутствуют
внутренний водосток			удовлетворительное
<b>Фундаменты:</b>			
цоколь			удовлетворительное
отмостка			удовлетворительное
приямки			удовлетворительное
<b>Крыльца</b>			удовлетворительное
<b>Фасад:</b>			
архитектурная отделка			удовлетворительное
плиты балконов и лоджий верхних этажей			удовлетворительное
подъездные козырьки			удовлетворительное
межпанельные швы			удовлетворительное
таблички (адресные, подъездные, классы энергоэффективности)			удовлетворительное
<b>Перекрытия</b>			удовлетворительное
междуэтажные			удовлетворительное
подвальные			удовлетворительное
чердачные			удовлетворительное
<b>Внутренние стены</b>			удовлетворительное
<b>Входные двери</b>	1,2,3,4п заменили доводчики	4шт	удовлетворительное
<b>Тамбурные двери</b>	Дефектов не выявлено		удовлетворительное
<b>Остекление в местах общего пользования</b>	Заменили остекление в 2,3под	2,4м2	удовлетворительное
<b>Мусоропроводы:</b>			
загрузочные клапаны мусоропроводов	ремонт крышек мусоропроводов	4шт	удовлетворительное
<b>Почтовые ящики</b>			удовлетворительное
<b>Вентиляция</b>			удовлетворительное
<b>Водоснабжение</b>			удовлетворительное
горизонтальные трубопроводы			удовлетворительное
вертикальные трубопроводы	заменяли участки труб	6м	удовлетворительное
задвижки			удовлетворительное
прочая запорная арматура	Заменили отсекающие краны на ст	8шт	удовлетворительное
тепловая изоляция трубопроводов			удовлетворительное
<b>Канализация</b>	Заменили участок к/трубы в подвальном помещении	4 м	удовлетворительное
<b>Освещение</b>	Дефектов не выявлено		удовлетворительное
щит распределительный этажный			удовлетворительное
светильники	замена светильников	4шт	удовлетворительное
выключатели	замена выключателей на 1эт	2шт	удовлетворительное
общедомовые приборы учета			удовлетворительное
<b>Отопление</b>			удовлетворительное
отопительные приборы мест общего пользования			удовлетворительное



горизонтальные трубопроводы			удовлетворительное
вертикальные трубопроводы			удовлетворительное
задвижки			удовлетворительное
прочая запорная арматура	Заменили отсекающие краны на ст	7шт	удовлетворительное
теплоизоляция трубопроводов	Выполнена замена т/изоляция труб	12 м	удовлетворительное
<b>Тепловые пункты</b>			удовлетворительное
общедомовые приборы учета			удовлетворительное
<b>Придомовая территория</b>			удовлетворительное
тротуары			удовлетворительное
скамейки			удовлетворительное
урны			удовлетворительное
газоны, зеленые насаждения			удовлетворительное
ограждения газонов			отсутствует
внутриквартальные проезды			удовлетворительное
игровые формы			удовлетворительное

Члены комиссии:

И.А.Буланенкова

Н.Г.Большакова

Т.Ю. Редько